# ADDITIVAZIONE BIOCIDA CHIMEC

Cisterna **PULITA**
Trattamento di *mantenimento*

Diluizione 1 litro / 10.000 litri di gasolio

Bacsperse 20 HF

Ripetere il ciclo ad ogni carico cisterna

Cisterna **SPORCA**
Trattamento di *bonifica*

Trattamento *shock*
Diluizione 1/2.500

Bacsperse 36 HF

Trattamento *mantenimento*
Diluizione 1/10.000

Bacsperse 20 HF

Effettuare un trattamento *shock* almeno 1 volta ogni 2/3 mesi, cambi di stagione, intasamento filtri

Cisterna
**MOLTO SPORCA**

Bonifica meccanica con
Maxi Diesel Flux 140

Diluizione 1/2.500

Bacsperse 36 HF

Trattamento *mantenimento*
Diluizione 1/10.000

Bacsperse 20 HF

Bonifica serbatoio
**MEZZO**

Flussaggio con **Diesel Flux 79**
Additivazione **Bacsperse 36 HF** 1/2.500

Additivo *multiprestazionale*
Diluizione 1/1.000

360 Offroad Bio

VASSALLO SISTEMI s.r.l.
Padova
info@vassallosistemi.com